





El Modelo 127-5 posee una amplia gama de aplicaciones: En cualquier sitio donde sea necesario reducir una presión a un nivel manejable y donde la demanda pueda disminuir rápidamente (servicio de punto muerto). Algunos ejemplos típicos incluyen:

- Rascacielos y edificios comerciales
- Control de presión para procesos industriales
- Control de presión por zona en agua municipal
- Hospitales y hoteles con equipos comerciales de lavandería

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Reduce la alta presión de entrada a una baja presión de salida.
- Presión de salida constante a lo largo de un amplio rango de flujo Minimiza la acumulación de presión descendente en caso de una reducción repentina del flujo La válvula principal operada por un piloto no está sujeta a la caída
- de presión
- Puede realizarse su mantenimiento sin retirarla de la línea
- Velocidad de abertura/respuesta ajustable
- Probada en fábrica y puede ser configurada según sus requisitos

FUNCIONAMIENTO

El piloto normalmente abierto y activado por resorte, detectando la presión descendente, responde a los cambios y provoca la misma reacción en la válvula principal. El resultado neto es una acción de modulación constante del piloto y la válvula principal para mantener la presión descendente en forma constante. El sistema piloto está equipado con un control de velocidad de apertura que ajusta la respuesta de la válvula a las variables del sistema.


Un piloto normalmente cerrado y activado por un resorte, que también detecta la presión descendente, está instalado entre la entrada de la válvula y la tapa, y suele tener una configuración de 5 psi más que el control de reducción normal. Si la presión descendente excede el punto de ajuste del piloto, este se abre para cerrar la válvula principal muy rápidamente, minimizando la acumulación de presión descendente.

COMPONENTES

El Modelo 127-5 consiste en los siguientes componentes, organizados como se muestra en el diagrama esquemático:

- 1.) Válvula Básica de Control Modelo 65
 2.) Válvula de reducción de presión Modelo 21340
 3.) Piloto de Despresurización Modelo 1330 (Control de Sobretensión)
 4.) Eyector modelo 126
 5.) Válvula de Control de Flujo Modelo 141-3* Control de velocidad de abertura *Válvula de Aguja Modelo 141-2 usada en las medidas 1-1/4"-3"
 6.) Filtro en Y modelo 159 Protege el sistema piloto contra desechos/materiales residuales
 7.) Válvulas de bola de aislamiento modelo 141-4
 8.) Indicador Visual Modelo 155 (Opcional)

DIAGRAMA



INSTALACIÓN RECOMENDADA



MEDIDAS

El calibrado es un asunto crítico en la selección de válvulas de reducción de presión. Podrá encontrar información acerca de tamaños definitivos en el catálogo de OCV, sección Serie 127, y en los Cuadros de Rendimiento de la sección Ingeniería. Consulte en la fábrica para obtener asistencia y una copia del programa de Clasificación de Tamaños ValveMaster de OCV.

PRESIÓN MÁXIMA

CONEXIÓN DE EXTREMO	HIERRO DÚCTIL	ACERO / ACERO INOXIDABLE	BRONCE
Roscada	640 psi	640 psi	500 psi
Acanalada	300 psi	300 psi	300 psi
Bridada 150#	250 psi	285 psi	225 psi
Bridada 300#	640 psi	740 psi	500 psi

LÍNEA GRATUITA 1.888.628.8258 • teléfono: (918)627.1942 • fax: (918)622.8916 • 7400 E. 42nd Pl., Tulsa, OK 74145 correo electrónico: sales@controlvalves.com • sitio web: www.controlvalves.com

Modelo 127-5





MEDIDAS ESFÉRICA/ANGULAR 1-1/4" to 3" 1-1/2" to 6" (globo) 1-1/2" to 4" (angulo) 1-1/4" to 24" (globo) 1-1/4" to 16" (angulo) Están Roscadas Termina Ranuradas Con Bridas

GAMAS DE RESORTES

(configuración de salida) 5-30 psi, 20-80 psi, 20-200 psi, 100-300 psi

RANGO DE TEMPERATURA

(Elastómeros de la válvula) EPDM 32°F a 230°F* MATERIALES Consultar en fábrica para obtener información acerca de otros materiales. Cuerpo/Tapa: Hierro Dúctil (recubierto con epoxy), Acero carbono (recubierto con epoxy), Acero Inoxidable, Bronce Cantidad de Plomo -Otros materiales disponibles (consulte en fábri-

Anillo de asiento: Bronce Cantidad de Plomo,

Acero inoxidable

Vástago: Acero inoxidable, Monel Resorte: Acero inoxidable Diafragma: EPDM*

Disco de Asiento: EPDM*

Piloto: Bronce Cantidad de Plomo, Acero

inoxidable

Otros componentes del sistema piloto: Bronce Cantidad de Plomo/Metal, Todos de acero inoxidable

Tubería y accesorios: Cobre/Metal, Acero inox-

* Otros disponibles bajo petición. ** Las válvulas de 1-1 / 4 "a 24" están certifi-cadas NSF / ANSI 372. Las válvulas de 4 "a 24" también están certificados con la norma NSF / ANSI 61 - G.

ESPECIFICACIONES (Aplicación típica de Fontanería Comercial)

La válvula de reducción de presión y control de sobretensión deberá operar para reducir una presión ascendente a una presión descendente más baja y constante, y evitar que la presión ascendente caiga por debajo de un mínimo predeterminado.

DISEÑO

La válvula de reducción de presión y control de sobretensión deberá ser una válvula esférica controlada por un piloto, con un asiento único, operada por la presión de línea y activada por un diafragma. La válvula deberá estar sellada por medio de un asiento resistente a la corrosión y un disco de asiento rectangular y elástico. Estas y otras partes podrán ser reemplazadas sin retirar la válvula de la línea. El vástago de la válvula principal deberá ser guiado arriba y abajo por bujes integrales. La alineación del cuerpo, la tapa y el ensamble del diafragma deberá ser realizada con pasadores de precisión. El diafragma no podrá ser utilizado como una superficie de asiento, de la misma forma en que los pistones no podrán ser utilizados como medios operativos. El sistema piloto deberá estar completo e instalado en la válvula principal. Deberá incluir un control de velocidad de abertura, un filtro en Y y válvulas de bolas de aislamiento. La válvula de reducción de presión y control de sobretensión será probada a nivel funcional e hidrostático previo a su embarque.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El cuerpo principal y la tapa de la válvula deberán ser de hierro dúctil según la norma ASTM A536, grado 65-45-12. Todas las superficies ferrosas deberán estar recubiertas con 8 mils. de epoxy. El ănillo de asiento de la válvula principal deberá ser de bronce de acuerdo a la norma. Los elastómeros (diafragmas, asientos elásticos y anillos tóricos) deberán ser Buna-N. Los pilotos de control deberán ser de bronce. Las válvulas de bolas de aislamiento y control de velocidad de abertura deberán ser de metal, y la tubería de la línea de control deberá ser de cobre. CONDICIONES DE OPERACIÓN

La válvula de reducción de presión y control de sobretensión deberá ser apta para reducir presiones de entrada de <X a X> psi a una presión de salida constante de <X> psi con tasas de flujo entre <X a X> gpm. PRODUCTOS ACEPTABLES

La válvula de reducción de presión y control de sobretensión deberá ser un Modelo 127-5 <tamaño>, de <patrón esférico o angular> , con conexiones de extremos <roscados, bridados 150#, bridados 300#, o acanalados>, como la produce OCV Control Valves, Tulsa, Oklahoma, USA.

DIMENSIONES EUA - PULGADAS

DIM	CONEX. TERM.	1 1/4-1 1/2	2	2 1/2	3	4	6	8	10	12	14	16	24
Α	ATORNILLADA	8 3/4	9 7/8	10 1/2	13	177	**	-	3775	**	**	-	
	RANURADA	8 3/4	9 7/8	10 1/2	13	15 1/4	20	-				-	
	150# BRIDADA	8 1/2	9 3/8	10 1/2	12	15	17 3/4	25 3/8	29 3/4	34	39	40 3/8	62
	300# BRIDADA	8 3/4	9 7/8	11 1/8	12 3/4	15 5/8	18 5/8	26 3/8	31 1/8	35 1/2	40 1/2	42	63 3/4
C ANGULO 15	ATORNILLADA	4 3/8	4 3/4	6	6 1/2		-	-		-	-		
	RANURADA	4 3/8*	4 3/4	6	6 1/2	7 5/8				-			
	150# BRIDADA	4 1/4	4 3/4	6	6	7 1/2	10	12 11/16	14 7/8	17	-	20 13/16	- C##
	300# BRIDADA	4 3/8	5	6 3/8	6 3/8	7 13/16	10 1/2	13 3/16	15 9/16	17 3/4	+	21 5/8	3++
D ÁNGULO	ATORNILLADA	3 1/8	3 7/8	4	4 1/2		**	-	122)		4		244
	RANURADA	3 1/8*	3 7/8	4	4 1/2	5 5/8		-122	-		220	-	122
	150# BRIDADA	3	3 7/8	4	4	5 1/2	6	8	11 3/8	11	-	15 11/16	-
	300# BRIDADA	3 1/8	4 1/8	4 3/8	4 3/8	5 13/16	6 1/2	8 1/2	12 1/16	11 3/4		16 1/2	
E	TODAS	6	6	7	6 1/2	8	10	11 7/8	15 3/8	17	18	19	27
Н	TODAS	10	11	11	11	12	13	14	17	18	20	20	28 1/2


^{*}EXTREMO RANURADO NO DISPONIBLE EN 1 1/4"

Para una máxima eficiencia, la válvula de control OCV debe ser montada en un sistema de tuberías de manera tal que la tapa (cubierta) de la válvula se encuentre en la posición superior. Otras posiciones són aceptables, pero puede que no permitan el máximo y más seguro funcionamiento de la válvula. En particular, por favor consulte con la fábrica antes de instalar válvulas de 8 pulgadas o mayores, o cualquier válvula con un interruptor de límite, en posiciones diferentes a las descritas. Debe tener en cuenta el espacio al instalar válvulas y sus sistemas pilotos.

Es necesario que un técnico calificado establezca y lleve a cabo un programa de mantenimiento e inspección de rutina una vez al año. Consultar en fábrica al **1-888-628-8258** para información sobre partes y servicios.

Cómo ordenar su válvula Modelo 127-5

Al realizar su orden, por favor indique: Fluido a ser controlado - Número de modelo - Tamaño Esférica o angular - Conexión de extremos - Material del cuerpo Material de las bridas - Opciones de piloto - Configuración de presión o rango de resorte - Requisitos especiales / requisitos de instalación.







LÍNEA GRATUITA 1.888.628.8258 • teléfono: (918)627.1942 • fax: (918)622.8916 • 7400 E. 42nd Pl., Tulsa, OK 74145 correo electrónico: sales@controlvalves.com • sitio web: www.controlvalves.com